最終処分場水質検査結果(放流水・保有水)

計量の対象	計量の結果												
	採水年月日	H28.4.27	H28.5.19	H28.6.22	H28.7.27	H28.8.24	H28.9.28	H28.10.26	H28.11.30	H28.12.21	H29.1.27	H29.2.22	H29.3.16
	分析結果が得られた日	H28.5.6	H28.5.24	H28.6.29	H28.8.10	H28.8.31	H28.10.5	H28.11.4	H28.12.7	H28.12.27	H29.2.2	H29.3.1	H29.3.23
PH		8.2	8.1	7.8	7.9	7.5	7	7.8	8.5	8.5	8.3	7.6	8.2
BOD		0.5	1.2	0.7	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
COD													
SS		<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
大腸菌群数							<30						
n-ヘキサン抽出物質							<0.5						
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)													
n-ヘキサン抽出物質(動植物油)													
全窒素													
全リン													
フェノール類							<0.5						
銅							<0.02						
亜鉛							0.19						
溶解性鉄							<0.3						
溶解性マンガン							<0.1						
全クロム							<0.02						
カドミウム							<0.003						
シアン化合物							<0.01						
有機リン化合物							<0.1						
鉛							<0.1						
六価クロム							<0.02						
ヒ素							<0.01						
全水銀							<0.0005						
アルキル水銀							ND						
PCB							<0.0005						
ジクロロメタン							<0.02						
四塩化炭素							<0.002						
1,2-ジクロロエタン							<0.004						
1,1-ジクロロエチレン							<0.1						
シス-1,2-ジクロロエチレン							<0.04						
1,1,1-トリクロロエタン							<0.3						
1,1,2-トリクロロエタン							<0.006						
トリクロロエチレン							<0.01						
テトラクロロエチレン							<0.01						
1,3-ジクロロプロペン							<0.002						
チウラム							<0.006						
シマジン							<0.003						
チオベンカルブ							<0.02						
ベンゼン							<0.01						
セレン							<0.01						
フッ素化合物							2.9						
ほう素		40	37	36	37	37	39	39	38	38	29	43	42
アンモニア性窒素							<0.5						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							32 <0.5						
アンモニア、アンモニウム化合物													
亜硝酸化合物及び硝酸化合物													
1,4ージオキサン							<0.05						
電気伝導度		1200	1100	1100	1200	1100	1200	1300	1200	1200	1300	1100	1200
ダイオキシン類													
土砂抽出液	ほう素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	PH	7.3	8	7.6	6.6	7.3	7.6	7.7	7.7	8.1	7.7	8.1	7.5
	電気伝導度	180	68	47	51	47	110	61	70	59	69	32	48
異状の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置を講じた内容													

計量の結果

計量の対象	採取年月日	H28.4.27		H28.5.19		H28.6.22		H28.7.27		H28.8.24		H28.9.28		H28.10.26		H28.11.30		H28.12.21		H29.1.27	H29.1.27	H29.2.22		H29.3.16	
	分析結果が得られた日	H28.5.6		H28.5.24		H28.6.29		H28.8.10		H28.8.31		H28.10.5		H28.11.4		H28.12.7		H28.12.27		H29.2.2	H29.2.2	H29.3.1		H29.3.23	
		北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南	北	南
PH		7.6	7.4	7.7	7.5	7.4	7.3	7.5	7.1	7.5	7.2	7.3	6.8	7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.3	6.8	7.3	7.3
カドミウム		<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003										
シアン化合物		<0.1	<0.1											不検出	不検出										
鉛		<0.005	<0.005											<0.005	<0.005										
六価クロム		<0.005	<0.005											<0.005	<0.005										
ヒ素		<0.005	<0.005											<0.005	<0.005										
全水銀		<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005										
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005											不検出	不検出										
PCB		<0.0005	<0.0005											不検出	不検出										
ジクロロメタン		<0.002	<0.002											<0.002	<0.002										
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002										
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004											<0.0004	<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		<0.01	<0.01											<0.01	<0.01										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004	<0.004											<0.004	<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006	<0.0006											<0.0006	<0.0006										
トリクロロエチレン		<0.001	<0.001											<0.001	<0.001			<0.001	<0.001			<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン		<0.0005	<0.0005											<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002										
チウラム		<0.0006	<0.0006											<0.0006	<0.0006										
シマジン		<0.0003	<0.0003											<0.0003	<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002	<0.002											<0.002	<0.002										
ベンゼン		<0.001	<0.001											<0.001	<0.001										
セレン		<0.002	<0.002											<0.002	<0.002										
フッ素化合物		8.9	<0.08											10	0.31										
ほう素		97	0.1	97	<0.1	150	<0.1	130	<0.1	120	<0.1	96	<0.1	97	<0.1	140	0.1	140	0.1	110	<0.1	110	<0.1	100	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		6.8	0.4											8.5	0.4										
アンモニア、アンモニウム化合物																									
亜硝酸化合物及び硝酸化合物																									
1,4－ジオキサン		<0.005	<0.005											<0.005	<0.005										
塩化ビニルモノマー		<0.0002	<0.0002											<0.0002	<0.0002										
電気伝導度		1200	200	1300	270	1900	170	1600	150	1600	160	1400	170	1400	160	1900	180	2100	190	1500	160	1500	170	1300	150
ダイオキシン類																									
塩化物イオン		43	24	46	28	47	29	49	34	49	31	47	31	48	32	49	34	48	34	45	33	45	32	46	32
異状の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置を講じた内容																									